

1. A termék típusának egyedi azonosító kódja: **RW-PL-G-1804**
2. A terméket beazonosító terméktípus és sorozatszám: **Lásd a kereskedelmi nevet a termék címkéjén.**
3. Az építési terméknek a gyártó szándéka szerinti rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírás szerint: **Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek**
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye és címe a 11(5) sz. cikk alapján: **ROCKWOOL® Hungary KFT, H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53.**
5. Az műszaki termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer, a CPR V. sz. melléklete: **Rendszer 1 és 3**
6. Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., 1113 Budapest, Diószegi út 37. **1415** számú bejelentett tanúsítási szerv elvégezte és lefolytatta a termék típusának meghatározását, a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatot, valamint az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését, és kiadta a tűzállóság állandóságáról szóló **1415-CPD-45-(C-41/2012** számú Megfelelőségi Tanúsítványt
7. A tanúsítványban rögzített teljesítmény: **Techrock 80 ALS, MW EN 14303-T4-ST(+)250**

Lényeges jellemzők	A jelen és más európai szabvány(ok)ban a lényeges jellemzőkre vonatkozó pontok	EN 14303:2009 harmonizált szabvány	Bevallott érték / NPD ¹⁾
Tűzreakció	4.2.4 A piacra bocsátott termék tűzreakciója	Euró osztály	A1
Folyamatos izzás	4.3.10 Folyamatos izzás	A nemzeti vizsgálati módszer szerint, ahol az rendelkezésre áll	--
Hővezető képesség	4.2.1 Hővezető képesség	Hővezető képesség a magas hőmérséklettel szemben	Lásd az 1. Táblázatot
	4.2.2.1 Lineáris méretek	T _i ²⁾ vastagság tolerancia osztályok - szélesség - hosszúság Csőhéj szegmens esetén: - belső átmérő - vastagság egyenletesség	T ₄ ± 1,5% ± 2% -- --
	4.2.2.2 Derékszögűség	S _b derékszögűségi eltérés, (lapok és lemezek) v derékszögűségi eltérés, v (csőszakaszok)	± 5mm --
Méretállandóság	4.2.3 Méretállandóság 48 órás terhelésnél (23±/-2) °C fokozat és 90±/-5% relatív páratartalommal	Relatív változások vastagságban, hosszúságban és szélességben Relatív változások a síkbeli alakhűségben	NPD Ld. 4.3.2.
Vízáteresztő képesség	4.3.5 Vízfelvétel	Rövid idejű vízfelvétel, W _g	NPD
Páraáteresztő képesség	4.3.6 Páraátdifúziós ellenállás:	μ, MVF ¹⁾ bejelentett érték	NPD
Korrozív anyagok kibocsátási mennyisége	4.3.7 Vízben oldékony ionok maradvány mennyiségei és a pH-érték	Vízben oldékony ionok maradvány mennyiségei: - klorid, - fluorid, - szilikát, - nátrium, - pH ¹⁾	NPD NPD NPD NPD NPD
Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe	4.3.9 Veszélyes anyagok kibocsátása	Az EU szint még nem áll rendelkezésre	²⁾
Tűzreakció tartóssága az öregedéssel / lebomlással és a magas hőmérséklettel szemben	4.2.5.2 A tűzreakció tartóssága	Tűzreakció az öregedéssel szemben	Nincs változás az öregedés során
A hőellenállás tartóssága az öregedéssel / lebomlással szemben	4.2.5.3 A hőellenállás tartóssága	Hőellenállás az öregedéssel szemben	Nincs változás az öregedés során
A hőellenállás tartóssága a magas hőmérséklettel szemben	4.2.5.4 A hőellenállás tartóssága a magas hőmérséklettel szemben	Hőellenállás a magas hőmérséklettel szemben	Nincs változás az öregedés során
Üzemi hőmérséklet	4.3.2 Maximális üzemi hőmérséklet	ST(+) ¹⁾ bejelentett érték	250 °C
	4.3.3 Minimális üzemi hőmérséklet	hőmérséklet > 0°C hőmérséklet < 0°C az elfogadott metodológia szerint	Vizsgálat nem szükséges NPD
Nyomószilárdság	4.3.4 Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság	CS (10) ¹⁾ vagy CS(Y) ¹⁾ , bejelentett érték	NPD
Hangelnyelési index	4.3.8 Hangelnyelés	α _p (AP ¹⁾) és α _w (AW ¹⁾) bejelentett érték	NPD

¹⁾ nincs bejelentett teljesítmény

²⁾ A kettő közül a számszerűleg nagyobb

^{a)} -T a vonatkozó osztályt vagy szintet vagy a bejelentett értéket jelzi

^{b)} a nemzeti előírásoknak megfelelően; lásd: a Biztonságtechnikai Adatlapot

1. táblázat

Bejelentett hővezető képesség λ_D							
T (°C)	10	50	100	150	200	250	
λ (W/mK)	0,034	—	0,045	—	—	0,075	X

Az 1. és 2. pontokban megjelölt termék teljesítménye megfelel a 7. pontban megadott teljesítménynek. Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent nevezett gyártó felelős.

A gyártó részéről és nevében aláírta:

Frank Christian Bartel
Műszaki és termelési igazgató



Aláírás

Tapolca, 01. 07. 2013.